

ООО «Завод ЛОДЖИКРУФ»  
Протокол испытаний  
от 06.06.2025 г.

1. Объект испытаний: Полимерная профилированная мембрана PLANTER Фундамент 2x10 м;
2. Основание для проведения испытаний: проведение контрольных испытаний;
3. Дата и место проведения испытаний: 05.06.2025-06.06.2025 г., лаборатория ООО «Завод Лоджикруф»;
4. Используемое оборудование:  
- весы лабораторные электронные АН-4200СЕ, свидетельство о поверке № С-ВТ/22-10-2024/381927942, действительно до 21.10.2025 г.;
5. Результаты испытаний: приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Наименование характеристики	Наименование НД на метод испытаний	Ед. физ. величины	Фактические значения
1	2	3	4
Видимые дефекты	ГОСТ ЕН 1850-2	визуально	Видимые дефекты отсутствуют
Водопоглощение, по массе	ГОСТ 2678	%	0

## Заключение:

Лабораторией ООО «Завод Лоджикруф» были проведены испытания профилированной мембраны PLANTER Фундамент 2x10 м.

Результаты испытаний приведены в таблице 1.

## ПОДПИСИ:

Инженер-лаборант ОТК

ЛАБОРАТОРИЯ  
ООО «Завод Лоджикруф»

Шарова Т.В.

## Примечание:

1. Данный протокол испытаний касается только образцов, подвергнутых этим испытаниям. Образцы для испытаний отобраны без механических повреждений.
2. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения лаборатории.