



УТВЕРЖДЕНО
Приказом ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Ленинградской области»
от 14 ноября 2013 г. № 358

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области»



«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач

/О. А. Величко/

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 47.01. 569.1.1.15.06.18 «18» июня 2015 года

Наименование продукции: Плиты минераловатные теплоизоляционные ТЕХНО
ТУ 5762-017-74182181-2015.

Заявитель: ООО «Завод ТехноНИКОЛЬ-Сибирь», 652050, г. Юрга, Кемеровская обл.,
ул. 1-я Железнодорожная, 1.

Изготовитель: ООО «Завод ТехноНИКОЛЬ-Сибирь», 652050, г. Юрга, Кемеровская
обл., ул. 1-я Железнодорожная, 1.

Получатель: ООО «Завод ТехноНИКОЛЬ-Сибирь», 652050, г. Юрга, Кемеровская
обл., ул. 1-я Железнодорожная, 1.

Состав экспертных материалов:

- ТУ 5762-017-74182181-2015 «Плиты минераловатные теплоизоляционные ТЕХНО»;
- письмо о качестве продукции от производителя;
- образец этикетки продукции;
- акт отбора проб (образцов) от 14.04.2015 г.;
- протокол лабораторных испытаний ИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области» №311-ТО-15 от 08.06.2015 г. (аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.21ПТ43 до 07.04.2016 г.);
- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Завод ТехноНИКОЛЬ-Сибирь»;
- письмо (заявка) заявителя для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы исх. № б/н от 08.06.2015г.

Экспертная оценка продукции: проведена по результатам выполненных органолептических, физико-химических и радиологических исследований на установление соответствия требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утверждённые решением Комиссии Таможенного союза от

№ 0001494

Продолжение: страниц _____
с № _____ по № _____

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области»
192029, г. Санкт-Петербург, ул. Ольминского, д. 27
тел./факс: (812) 448-05-11, (812) 448-05-16

от 20 г. № 47.01.

28.05.2010 г. № 299 (Глава II, Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели».

Экспертиза технической документации: при рассмотрении представленных документов установлено, что Плиты минераловатные теплоизоляционные ТЕХНО производятся в следующем ассортименте: ТЕХНОВЕНТ Н, ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ, ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА, ТЕХНОФАС КОТТЕДЖ, ТЕХНОФАС ДЕКОР, ТЕХНОФАС ОПТИМА, ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА, ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА, ТЕХНОРУФ Н ПРОФ, ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА, ТЕХНОРУФ В ОПТИМА, ТЕХНОРУФ В ПРОФ, ТЕХНОРУФ ПРОФ, ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА КЛИН, ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА КЛИН, ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА ГАЛТЕЛЬ, ТЕХНОРУФ В ОПТИМА ГАЛТЕЛЬ, ТЕХНОРУФ В ПРОФ ГАЛТЕЛЬ, ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА УКЛОН, ТЕХНОРУФ В ОПТИМА УКЛОН, ТЕХНОРУФ В ПРОФ УКЛОН, ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН, ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА ВЕНТ, ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА ВЕНТ, ТЕХНОРУФ Н ПРОФ ВЕНТ по ТУ 5762-017-74182181-2015.

При производстве продукции используется следующее сырье: смесь из горных пород базальтовой группы, синтетическое связующее – водорастворимые синтетические смолы, гидрофобизирующие добавки (масляные и кремнийорганические композиции), модифицирующие добавки.

Основное сырье, используемое при производстве продукции, должно быть согласовано в установленном порядке. Представленные для экспертизы документы отражают показатели качества и безопасности, функциональные характеристики и область применения продукции. Перечень документов, сопровождающих продукцию, соответствует требованиям, предъявляемым для подконтрольных товаров, изготавливаемых на таможенной территории Таможенного союза.

Производитель гарантирует качество и безопасность продукции.

Гигиеническая характеристика:

Вещества, показатели (факторы)	Результат испытаний	Гигиенический норматив,
Одориметрические показатели:		
Запах, баллы, не более	1	2
Физико-гигиенические показатели:		
Уровень напряженности электростатического поля на поверхности, кВ/м ² , не более	1,1	15,0
Токсикологические показатели:		
Индекс токсичности, It, %	84	70-120
Уровень естественной активности радионуклидов:		
Эффективная удельная активность (А эфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K), Бк/кг	83	≤ 370
Санитарно-химические показатели:		
Миграция вредных веществ в воздух, мг/м ³ , не более		

№ 0007662

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области»
192029, г. Санкт-Петербург, ул. Ольминского, д. 27
тел./факс: (812) 448-05-11, (812) 448-05-16

от 20..... г. № 47.01.

условия испытаний: насыщенность $1,0 \text{ м}^2/\text{м}^3$, воздухообмен 0,5 об/час, температура 40 °С,
время экспозиции 24 часа

Стирол	<0,0001	0,002
Фенол	<0,0001	0,003
Формальдегид	0,003	0,01

Результаты испытаний показали, что типовой образец продукции отвечает установленным нормативным требованиям по органолептическим, физико-гигиеническим, токсикологическим и санитарно-химическим показателям, а по значениям удельной эффективной активности естественных радионуклидов относятся к I классу строительных материалов (для применения в строящихся и реконструируемых жилых зданиях).

Область применения: в качестве теплозвукоизоляционного слоя в строительных конструкциях, системах жилых, общественных и производственных зданий и сооружениях.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: в соответствии с рекомендациями изготовителя по ТУ 5762-017-74182181 – 2015.

Маркировка: предприятие-изготовитель; реквизиты предприятия-изготовителя и (или) поставщика; ТНПА, по которому осуществляется выпуск продукции; отметка технического контроля, номер партии и дата изготовления продукции, назначение, требования безопасности.

Заключение:

По результатам проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено, что продукция: Плиты минераловатные теплоизоляционные ТЕХНО ТУ 5762-017-74182181 – 2015 **СООТВЕТСТВУЮТ** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 (Глава II, Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели», Раздел 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества»).

Основанием выполненной санитарно-эпидемиологической экспертизы является Закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ, Постановление правительства РФ от 24 июля 2000г. №554 «О государственной санитарно-эпидемиологической службе РФ», Положения «О государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании», Приказ ФС Роспотребнадзора №224 от 19.07.2007г. «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок», Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека №290 от 20.07.2010г.

Молчанов В.Ю., сертификат специалиста А №4456363



№ 0007663

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области»
192029, г. Санкт-Петербург, ул. Ольминского, д. 27
тел./факс: (812) 448-05-11, (812) 448-05-16