

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13б, тел.(844-2) 37-26-74
fax. (844-2) 37-26-74
E-mail: info@fquz-volqograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач

(Заместитель главного врача)

Ромасова Е.И.

МП



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (не соответствии) санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, техническим регламентам продукции, в т.ч. подлежащей государственной регистрации.

№ 2149

от 06/12/2016

на основании заявления от 13.10.2016 г. Входящий № 3649

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «ВОЛМА-ВТР»

Юридический адрес: 461343, область Оренбургская, район Беляевский, поселок Дубенский, улица Заводская, дом 1, кабинет 2.

ИНН 3446013147, ОГРН 1023404241893

Заявленный вид продукции:

Смеси сухие цементные: штукатурные «ВОЛМА-Акваслой», «ВОЛМА-Цемент Актив», «ВОЛМА-Аквапласт», «ВОЛМА-Цоколь», «ВОЛМА-Обрызг», «ВОЛМА-Дача», шпаклевочные «ВОЛМА-База», «ВОЛМА – Аквастандарт», «ВОЛМА – Аквастандарт светлый».

Код ТН ВЭД 3816 00 000

Фактический адрес производства:

400006, г. Волгоград, ул. Шкирятова, д. 36. (Российская Федерация).

Рассмотрены:

1. Документы:

- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц № 1023404241893;
- ГОСТ 31357-2007 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем», ТУ 5745-002-88933857-2012 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Технические условия»;
- рецептуры для производства смесей сухих цементных: штукатурные «ВОЛМА-Акваслой», «ВОЛМА-Цемент Актив», «ВОЛМА-Аквапласт», «ВОЛМА-Цоколь», «ВОЛМА-Обрызг», «ВОЛМА-Дача», шпаклевочные «ВОЛМА-База», «ВОЛМА – Аквастандарт», «ВОЛМА – Аквастандарт светлый»;
- макеты этикеток (упаковок);
- паспорта качества смесей сухих цементных: штукатурные «ВОЛМА-Акваслой», «ВОЛМА-Цемент Актив», «ВОЛМА-Аквапласт», «ВОЛМА-Цоколь», «ВОЛМА-Обрызг», «ВОЛМА-Дача», шпаклевочные «ВОЛМА-База», «ВОЛМА – Аквастандарт», «ВОЛМА – Аквастандарт светлый»;

- копия паспорта качества, сертификата соответствия, листа безопасности, технической информации на составные компоненты;
- инструкции по применению;
- акт отбора образцов (проб) от 13.10.2016 г.

2. Материалы санитарно-эпидемиологической экспертизы:

- Протокол испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» № 37045 от 28.11.2016 г.

Установлено:

Документы, прилагаемые к заявлению на проведение экспертизы, представлены в полном объеме. Также представлен лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 25.07.2013г., основной государственный регистрационный номер №1023404241893. Общество с ограниченной ответственностью «ВОЛМА-ВТР» постановлен на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ с присвоением ИНН № 3446013147.

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Профиль врачей экспертов соответствует предмету проведенной экспертизы. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Продукции (Смеси сухие цементные: штукатурные «ВОЛМА-Акваслой», «ВОЛМА-Цемент Актив», «ВОЛМА-Аквапласт», «ВОЛМА-Цоколь», «ВОЛМА-Обрызг», «ВОЛМА-Дача», шпаклевочные «ВОЛМА-База», «ВОЛМА – Аквастандарт», «ВОЛМА – Аквастандарт светлый») изготовлены в соответствии с ГОСТ 31357-2007 «Смеси сухие строительные на цементном связующем», ТУ 5745-002-88933857-2012 «Смеси сухие строительные на цементном связующем. Технические условия». Держателем технической документации является ООО «ВОЛМА-ВТР».

Представленные образцы - Смеси сухие цементные: штукатурные «ВОЛМА-Акваслой», «ВОЛМА-Цемент Актив», «ВОЛМА-Аквапласт», «ВОЛМА-Цоколь», «ВОЛМА-Обрызг», «ВОЛМА-Дача», шпаклевочные «ВОЛМА-База», «ВОЛМА – Аквастандарт», «ВОЛМА – Аквастандарт светлый», по показателю эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (^{226}Ra ^{232}Th 40К) не превышает нормативов (не более 370 Бк/кг), установленных СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ – 99/2009), Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (утверженных Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010г. № 299) и соответствует I классу строительных материалов, которые могут использоваться в строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданиях.

Область применения:

«ВОЛМА-Акваслой» для ручного выравнивания стен и потолков, снаружи и внутри зданий, в том числе в помещениях с повышенной относительной влажностью. Для подготовки поверхностей стен под облицовку плиткой: в кухнях, душевых комнатах, саунах и т.п., под нанесение декоративных штукатурок. Не рекомендуется применять для выравнивания и ремонта полов.

«ВОЛМА-Цемент Актив» для выравнивания стен и потолков внутри зданий, в помещениях с нормальной и повышенной относительной влажностью. Является хорошим основанием для облицовки плиткой и нанесения декоративных штукатурок. Для машинного нанесения. Не предназначена для выравнивания и ремонта полов.

«ВОЛМА-Аквапласт» для ручного выравнивания стен снаружи и внутри зданий, в том числе в помещениях с повышенной относительной влажностью. Для подготовки поверхности стен под облицовку плиткой: в кухнях, душевых комнатах, саунах и т.п., под нанесение декоративных штукатурок. Не рекомендуется применять для выравнивания и ремонта полов.

ВОЛМА-Цоколь» для ручного выравнивания стен, внутри и снаружи зданий, в том числе цоколей, стен первого этажа, фундаментов. Для подготовки поверхности оснований под облицовку керамической плиткой, керамогранитом, природным камнем или декоративной штукатуркой. «ВОЛМА-Обрызг» подготавливает основание перед нанесением цементных штукатурок. Применяется внутри зданий, для помещений с нормальной и повышенной влажностью. Для машинного нанесения.

«ВОЛМА-Дача» универсальная цементная смесь для общестроительных работ . предназначена для каменной и кирпичной кладки, для выравнивания стен (подвалов, гаражей, фасадов зданий), слоем от 10 до 20 мм, для ремонта старой штукатурки, заделки трещин, а также для предварительного выравнивания полов слоем от 20 до 50 мм, ремонта старой стяжки. Для внутренних и наружных работ. Для ручного нанесения.

Шпаклевочные «ВОЛМА-База» для базового выравнивания слоем до 3 мм оснований под последующую отделку декоративными покрытиями (покраску, нанесение декоративной штукатурки, облицовку керамической плиткой). Для заделки локальных углублений, выбоин, трещин, раковин слоем до 6 мм, заделки швов и стыков бетонных плит слоем до 8 мм. Для внутренних работ: по выравниванию стен и потолков в сухих, во влажных и не отапливаемых помещениях.

«ВОЛМА – Аквастандарт» «ВОЛМА – Аквастандарт светлый» для базового выравнивания слоем до 3 мм оснований под последующую отделку декоративными покрытиями (покраску, нанесение декоративной штукатурки, облицовку керамической плиткой). Для заделки локальных углублений, выбоин, трещин, раковин слоем до 6 мм, заделки швов и стыков бетонных плит слоем до 8 мм. Для внутренних и наружных работ: фасадов, цоколей, а также стен, потолков в сухих, во влажных и не отапливаемых помещениях.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: согласно ТУ 5745-002-88933857-2012 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Технические условия», и инструкции по применению. Мешки с сухой смесью хранить на деревянных поддонах в сухих помещениях. Гарантийный срок хранения в неповрежденной фирменной упаковке 12 месяцев со дня изготовления.

Информация, наносимая на этикетку: наименование страны, предприятие-изготовитель, юридический адрес, номер телефона, наименование продукции, область применения, состав, способ применения, меры предосторожности, описание опасности, объем, партия, срок годности, дата изготовления, обозначение настоящих ТУ.

Заявленный вид продукции:

Смеси сухие цементные: штукатурные «ВОЛМА-Акваслой», «ВОЛМА-Цемент Актив», «ВОЛМА-Аквапласт», «ВОЛМА-Цоколь», «ВОЛМА-Обрызг», «ВОЛМА-Дача», шпаклевочные «ВОЛМА-База», «ВОЛМА – Аквастандарт», «ВОЛМА – Аквастандарт светлый» по результатам радиологических испытаний

соответствует: Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (утверженных Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010г. № 299) Глава II, раздел 11; СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ – 99/2009).

Настоящее заключение выдано: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» с целью:

Подтверждения соответствия (не—соответствия) продукции санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, техническим регламентам.

Настоящее экспертное заключение действительно при наличии материалов экспертизы, указанных в п. 2 данного заключения.

Исполнитель:

/Врач отделения ОНКГ /

должность

Быхалова Ю.А. /

ФИО


подпись