

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Орган по сертификации продукции и работ (услуг)

Общества с ограниченной ответственностью

"СертификатСоюз",

220005, г. Минск, ул. Платонова, д. 31Б, к. 6



СЕРТИФИКАТ СОЮЗ

БГЦА	ВУ/112 114.01
БСКА	ГОСТ ISO/IEC 17065

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в реестре № ВУ/112 02.01. TP013 114.01 05188

Дата регистрации 30 августа 2024 г.

Действителен по 24 апреля 2029 г.

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Завод Шинглас», место нахождения: Российская Федерация, 390047, г. Рязань, р-н Восточный Промузел, дом 21, к. 58

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «Завод Шинглас», место нахождения: Российская Федерация, 390047, г. Рязань, р-н Восточный Промузел, дом 21, к. 58.

Продукция Материал рулонный кровельный ТЕХНОНИКОЛЬ Ендовный ковёр. СТО 72746455-3.5.9-2016 «ТЕХНОНИКОЛЬ Ендовный ковёр. Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный битумосодержащий. Технические условия».

Серийное производство.

Код ОКП РБ 23.99.12

Код ТН ВЭД ЕАЭС 6807 10 000 1

соответствует требованиям TP 2009/013/ВУ «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность», СТБ 1107-2022 «Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные на битумном и битумно-полимерном вяжущем. Технические условия» пункты 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.11, 4.2.13, 5.2.

Сертификат соответствия выдан на основании отчета об анализе состояния производства от 22.02.2024; протоколов испытаний: Лаборатория Сертификационных и Независимых Технических Испытаний Общества с ограниченной ответственностью «СИНТИлаб», ВУ/112 2.5176, № 2220-1-24 от 18.04.2024; Центр испытаний строительной продукции научно-проектно-производственного республиканского унитарного предприятия «СТРОЙТЕХНОРМ», ВУ/112 1.0494, № 13(5)-269/24 от 23.07.2024.

Дополнительная информация Марка материала по СТБ 1107-2022 – рулонный материал К-ПХ-БЭ-К(Ц)/М-4,5 кг. Значения пожарно-технических показателей: группа горючести - Г4, группа воспламеняемости – В2, группа распространения пламени – РП1. Изменения внесены 30.08.2024 в части изменения значений пожарно-технических показателей на основании протоколов сертификационных испытаний и документов, на основании которых выдан сертификат соответствия (основание – решение Совета по сертификации от 30.08.2024). Выдан взамен сертификата соответствия № ВУ/112 02.01. TP013 114.01 04575, срок действия с 25.04.2024 по 24.04.2029.

Ведущий инженер

С.О. Гусарова

Эксперт-аудитор

О.О. Журавская

№ 0355734